

Goedgekeurd door Inspectie SZW

Oplossing status:



Type oplossing:

Technisch



Type oplossing

- ☐ Technisch
- ☐ Plaats arbeidshygiënische strategie: 2: Beperken overdracht

Beschrijving oplossing

- ☐ Een goede algemene ventilatie, door middel van natuurlijke ventilatie via deuren en ramen of geforceerde ventilatie via ventilatoren
- ☐ De plaats waar de vervangende lucht het gebouw binnenkomt moet zorgvuldig gekozen worden. Als er mensen in de buurt werken kan het bij koud weer nodig zijn de lucht te verwarmen, of andere maatregelen te treffen om deze personen te beschermen
- ☐ Het opwerpen van stof door tochtstromen moet voorkomen worden: daarom deuren gesloten houden, vooral bij gebouwen (met ovens) op onderdruk

Oplossing voor:

- ☐ Het afvoeren van verontreinigde lucht van de werkplek

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

- ☐ Het ventilatiesysteem mag het aanwezige stof niet opnieuw in de lucht blazen en geen vervuilde lucht verspreiden in schone zones
- ☐ De natuurlijke ventilatie mag de werking van het lokale afzuigstelsel niet beïnvloeden door tocht
- ☐ De afvoer van afgezogen lucht moet uit de buurt van deuren, ramen en luchtinlaten plaatsvinden

Implementatie

Invoeringstermijn

- ☐ Korte termijn
- ☐ Bij natuurlijke ventilatie zijn de kosten beperkt

Specifieke informatie

- ☐ SDA taakblad 2.1.9 Algemene ventilatie
- ☐ Ventilatie.pagina.nl

Datum: 25 september 2009
